

2021

Мониторинг



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**



**КАБЕЛЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ**
совместная инициатива



Условные обозначения

К конструкция

Конструкция жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.1; МЭК 60502-2 п.4

Число токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.5

Профиль и класс жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3 таблица 1, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012

Ширина маркировочной-полосы зелено-желтой жилы, диаметр по скрутке, шаг скрутки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10

Расположение изолированных жил, наличие заполнения наружных промежутков и внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.11

О оболочка

Толщина внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.12

Толщина наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.14

Проверка поверхности наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.17

Характеристики токопроводящих жил

Сечение токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.7

Электрическое сопротивление токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 4.6, 5.2.2.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.1.2; ГОСТ 22483-2012 п. 2.3.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.2.1; МЭК 60502-2 п. 16.2

Испытание переменным напряжением: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.5

Номинальное сечение жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.6
Стойкость к растяжению нулевой несущей жилы: ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.3.1



И изоляция

Толщина изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9 таблица 3; ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.1.8; МЭК 60502-2 п. 6.2

Среднее значение толщины изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9

Отличительная расцветка изолированных жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10 таблица 4

Электрическое сопротивление изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.2



М маркировка

Наличие маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 1; ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012

Качество маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 3; ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012



Д дым

Оптическая плотность дыма при горении и тлении: ГОСТ 31996-2012 п. 6.3.3; ГОСТ 31565-2012 п. 5.4



Закупка

DIY

Закупка в розничных сетях

B2B

Закупка у дистрибьютора

B2C

Закупка в рознице

ПРЯМАЯ

Закупка у производителя

ЗАЯВКА

Проверка по обращению в АЧП



Производитель



Тип КПП



Пр-во



Закупка



Результат проверки



КЗ Алюр	ВВГПнг(A)LS 3x2,5	нояб 2020	B2B	✓ Соответствует	
	ВВГПнг(A)LS 5x4	сент 2020	B2B	✓ Соответствует	
Верхневолжский Электрокабельный Завод	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x1,5	нояб 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○
	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	нояб 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ М
ВКЗ Волга-Дон-Кабель	СИП-4 2x16-0,6/1	2020	DIY	✗ Не соответствует	○
Ивановский КЗ	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	апр 2021	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
КЗ Кабэкс	ВВГ Пнг LS 3x2,5	июль 2020	B2B	✓ Соответствует	
Калужский КЗ	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	фев 2021	B2C	✓ Соответствует	
Красноярская кабельная фабрика	ВВГ-Пнг(A)LS 3x2,5	нояб 2020	B2B	✗ Не соответствует	К ⚡
Новосибирский КЗ	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	⚡ М
Орловский КЗ	ВВГбмнг(A)-LS 5x1,5	апр 2020	DIY	✗ Не соответствует	⚡
ПКФ Пермспецкабель	КВВГЭнг(A)-LS 4x2,5	—	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ ○ ○ М
Завод Промцветмет	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	2020	B2C	✗ Не соответствует	⚡ М



характеристики
токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения
несоответствий





Производитель



Тип КПП



Пр-во



Закупка



Результат проверки



ПромЭл	ВВГ-Пнг(A)-LSLTx 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	🔥 M
	ВВГнг(A)FRLS 3x2,5	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
Режкабель	КВВГнг(A) ХЛ 5x1,0	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
	КВВГнг(A) ХЛ 5x1,0	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
Северскабель	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	нояб 2020	B2B	✗ Не соответствует	K
	ВВГ-Пнг(A)-LS 5x4	сент 2021	B2B	✓ Соответствует	
Смолкабель	ВВГ-нг(A)-LS 5x4	—	B2B	✗ Не соответствует	🔥 ○ ○ M
Техпром	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	🔥 ○ ○ K
	СИП-4 4x16	фев 2019	DIY	✗ Не соответствует	○ M
ЭМ-КАБЕЛЬ	СИП-4 4x35	март 2019	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	M
	СИП-2 3x35+1x54,6+1x16	март 2019	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	○ M
	СИП-3 1x120-20	март 2019	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	M
	АПВВнг(A)-LS 1x240мк/25-10	март 2019	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	



характеристики токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения несоответствий

