

2021 Мониторинг



**ЧЕСТНАЯ
ПОЗИЦИЯ**



**КАБЕЛЬ
БЕЗ ОПАСНОСТИ**
совместная инициатива



Условные обозначения

К конструкция

Конструкция жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.1; МЭК 60502-2 п.4

Число токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.5

Профиль и класс жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.1.3 таблица 1, 5.2.1.5; ГОСТ 22483-2012

Ширина маркировочной-полосы зелено-желтой жилы, диаметр по скрутке, шаг скрутки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10

Расположение изолированных жил, наличие заполнения наружных промежутков и внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.11

О оболочка

Толщина внутренней оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.12

Толщина наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.14

Проверка поверхности наружной оболочки: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.17

Х характеристики токопроводящих жил

Сечение токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.7

Электрическое сопротивление токопроводящих жил: ГОСТ 31996-2012 п.п. 4.6, 5.2.2.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.1.2; ГОСТ 22483-2012 п. 2.3.1; ГОСТ 22483-2012 п. 5.2.2.1; МЭК 60502-2 п. 16.2

Испытание переменным напряжением: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.5

Номинальное сечение жил: ГОСТ 31996-2012 п. 4.6
Стойкость к растяжению нулевой несущей жилы: ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.3.1



И изоляция

Толщина изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9 таблица 3; ГОСТ 31946-2012 п. 5.2.1.8; МЭК 60502-2 п. 6.2

Среднее значение толщины изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.9

Отличительная расцветка изолированных жил: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.1.10 таблица 4

Электрическое сопротивление изоляции: ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.2.2



М маркировка

Наличие маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 1; ГОСТ 31996-2012 п.п. 5.2.7.2; 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012

Качество маркировки: ТР ТС 004/2011 ст.5 п. 3; ГОСТ 31996-2012 п. 5.2.7.3; ГОСТ 18690-2012



Д дым

Оптическая плотность дыма при горении и тлении: ГОСТ 31996-2012 п. 6.3.3; ГОСТ 31565-2012 п. 5.4



Закупка

DIY

Закупка в розничных сетях

B2B

Закупка у дистрибьютора

B2C

Закупка в рознице

ПРЯМАЯ

Закупка у производителя

ЗАЯВКА

Проверка по обращению в АЧП



Производитель	Тип КПП	Пр-во	Закупка	Результат проверки	
Альфакабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x4	нояб 2020	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
КЗ Алюр	ВВГПнг(А)LS 3x2,5	нояб 2020	В2В	✓ Соответствует	
	ВВГПнг(А)LS 5x4	сент 2020	В2В	✓ Соответствует	
Атлант	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	2021	В2С	✗ Не соответствует	○
Биконнект (Стинкабель)	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	2021	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ ○ М
	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	2021	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ ○ М
Верхневолжский Электрокабельный Завод	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	нояб 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○
	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	нояб 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ М
ВКЗ Волга-Дон-Кабель	СИП-4 2x16-0,6/1	2020	DIY	✗ Не соответствует	○
	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5	авг 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	○
ККЗ Евкабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	дек 2020	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
	ВВГнг(А)-LS 4x6	дек 2020	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	○ ○
Ивановский КЗ	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	апр 2021	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	



характеристики
токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения
несоответствий





Производитель	Тип КПП	Пр-во	Закупка	Результат проверки	
КЗ Кабэкс	ВВГ Пнг LS 3x2,5	июль 2020	B2B	✓ Соответствует	
	ВВГ Пнг LS 3x2,5	окт 2020	B2B	✓ Соответствует	
ПКП Кабэлектроснаб	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	июнь 2020	B2C	✗ Не соответствует	⚡ ○ M
Калужский КЗ	ВВГ-Пнг(A) 2x1,5	фев 2021	B2C	✓ Соответствует	
Камский кабель	КВВГнг(A)-LS19x2,5	2021	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
	КГ-ХЛ 1x25-380	2020	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
	КГВВнг(A)-LS 3x2,5мк	2021	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
	ПуГВ 1x2,5	дек 2020	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
Красноярская кабельная фабрика	ВВГ-Пнг(A)LS 3x2,5	нояб 2020	B2B	✗ Не соответствует	K ⚡
Пром. группа «МКЗ»	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	апр 2021	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	⚡ ○ ○
Марпосадкабель	ВВГнг(A)-LS 5x4	фев 2021	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	○ ○ M
Новосибирский КЗ	ВВГ-Пнг(A)-LS 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	⚡ M



характеристики токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения несоответствий





Производитель



Тип КПП



Пр-во



Закупка



Результат проверки



Орловский КЗ	ВВГбмнг(А)-LS 5x1,5	апр 2020	DIY	✗ Не соответствует	🔥
ПКФ Пермспецкабель	КВВГЭнг(А)-LS 4x2,5	—	ПРЯМАЯ	✗ Не соответствует	🔥 ○ ○ ○ М
Завод Промцветмет	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	2020	B2C	✗ Не соответствует	🔥 М
ПромЭл	ВВГ-Пнг(А)-LSLTx 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	🔥 М
Режкабель	ВВГнг(А)FRLS 3x2,5	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
	КВВГнг(А) ХЛ 5x1,0	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
	КВВГнг(А) ХЛ 5x1,0	дек 2020	B2B	✓ Соответствует	
Рыбинсккабель	ВВГнг(А)-LS 3x2,5	2021	ПРЯМАЯ	✓ Соответствует	
Северсккабель	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	нояб 2020	B2B	✗ Не соответствует	К
	ВВГ-Пнг(А)-LS 5x4	сент 2021	B2B	✓ Соответствует	
Смолкабель	ВВГ-нг(А)-LS 5x4	—	B2B	✗ Не соответствует	🔥 ○ ○ М
Техпром	ВВГ-Пнг(А)-LS 3x2,5	окт 2020	B2B	✗ Не соответствует	🔥 ○ ○ К



характеристики токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения несоответствий





Производитель



Тип КПП



Пр-во



Закупка



Результат проверки



ЭМ-КАБЕЛЬ

ЭнергоМир

СИП-4 4x16

фев 2019

DIY

✗ Не соответствует

● M

СИП-4 4x35

март 2019

ПРЯМАЯ

✗ Не соответствует

M

СИП-2 3x35+1x54,6+1x16

март 2019

ПРЯМАЯ

✗ Не соответствует

○ M

СИП-3 1x120-20

март 2019

ПРЯМАЯ

✗ Не соответствует

M

АПВВнг(А)-LS 1x240мк/25-10

март 2019

ПРЯМАЯ

✓ Соответствует

ВВГнг(А)-LS 3x2,5

апр 2021

B2C

✗ Не соответствует

🔥 ● M



характеристики
токопроводящих жил



изоляция



оболочка



дым



конструкция



маркировка



Обозначения
несоответствий

